

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 2745/83

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

ISOGENOPAK / ISOGENOPAK 2000

- Innehavare** Andrén & Söner AB, Box 8724, 402 75 Göteborg,
Tel: 031-742 54 00, Fax: 031-742 54 90,
E-post: info@andrensoner.se, Hemsida: www.andrensoner.se,
Organisationsnr: 556075-5091.
- Produkt** ISOGENOPAK/ISOGENOPAK 2000, ytbeklädnadsmaterial av PVC för rörskålar av sten- eller glasull och nätmatta av stenull.
Isoleringens nominella densitet skall vara $\geq 65 \text{ kg/m}^3$, tjocklek 0,3-0,6 mm och ytvikt 450-830 g/m².
- Avsedd användning** Ytbeklädnad för mineralullsisolerade friliggande vätskefyllda rörledningar i utrymmen med höga krav på skydd mot snabb brandspridning och rökutveckling.
- Handelsnamn** ISOGENOPAK/ISOGENOPAK 2000
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- Rörisolering klass P II 5:221
- Tillhörande handlingar** Produktbeskrivning daterad 2008-07-01.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-08-29, med diarienummer 210-97-0618 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Distributör Tillverkningskontrollen omfattar följande distributörsställe:
Andrén & Söner AB, Göteborg.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Distributör
Tillverkarens namn/tillverkningsställe

**Andrén & Söner AB, Göteborg
Klöckner Pentaplast, Gendorf,
Tyskland**

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandtekniska egenskaper
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

**SP SITAC 1002
Isogenopak/Isogenoplast 2000
2745/83
Rörisolering klass P II
nr/datum
SP**

Bedömnings- Rapport nr 94 R21618 från SP.
underlag

Kommentarer Rörisoleringen får (under de förutsättningar som anges i BBR 5:511) användas där krav på ytskikt klass II föreligger.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-07-01 och projektnummer T200490-03.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-03-12

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Lazaros Tsantaridis